

№ 69250041000117631035



Номер электронного паспорта профилактического мероприятия, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 342211/356185

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 21 апреля 2025 № 02/466-п

г. Тверь, ул. Дарвина, д. 17

(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом ОСН Управления Роспотребнадзора по Тверской области
(должность лица, составившего предписание)

Алмакасовой Светланой Валерьевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении

контрольного (надзорного) мероприятия: профилактического визита

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании уведомления от «25» марта 2025 г. № 109

учетный номер 69250041000117631035 в отношении:

МОУ «Оршинская СОШ», ИНН 6924011277, ОГРН 1026900579122

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регуливающими отношения в области защиты прав потребителей, и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Дефекты отделки стен в кабинете № 11 (спортивный зал), что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
2. Дефекты отделки потолка в кабинете № 5, актовый зал, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. Следы протеканий в кабинете № 27, что является нарушением п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
4. В кабинетах № 27, 19, 38 учебные доски не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, что не соответствует п.2.4.4 СП 2.4.3648-20;

5. Допускается использование в одном помещении ламп с разным световым излучением в кабинете № 5, спортивный зал (кабинет № 11), № 28, № 19, № 14, № 18, №16, №31, № 28, что является нарушением п.2.8.9. СП 2.4.3648-20.

6. Источники искусственного освещения в кабинетах: № 11 (спортивный зал), № 28, № 27, №16, №31, № 14, актовый зал (верхнее освещение) находятся в неисправном состоянии, что не соответствует п.2.8.9 СП 2.4.3648-20;

7. В кабинете № 19 на окнах отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства, что не соответствует п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20;

8. В кабинете № 11 (спортивный зал) вытяжные вентиляционные решетки содержат следы загрязнений, что не соответствует п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20;

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МОУ «Оршинская СОШ», ИНН 6924011277, ОГРН 1026900579122, 170513, Тверская область, Калининский м.о, пгт Орша, Школьная ул, д. 26

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 02.09.2025:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований, предусмотренных п.2.4.4, , 2.8.5, 2.8.9, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.

в срок до 02.03.2026:

Устранить выявленные нарушения обязательных требований, предусмотренных п. пп. 2.4.4, п.2.5.3, п.2.4.13, п.2.8.9, 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, с разумным сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

1. Устранить дефекты отделки стен в кабинете № 11 (спортивный зал).
2. Устранить дефекты отделки потолка в кабинете № 5, актовый зал.

3. Устранить следы протеканий в кабинете № 27.
4. Оборудовать в кабинетах № 27, 19, 38 учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения.
5. Обеспечить в одном помещении ламп с одинаковым световым излучением в кабинете № 5, спортивный зал (кабинет № 11), № 28, № 19, № 14, № 18, № 16, № 31, № 28.
6. Обеспечить источники искусственного освещения в кабинетах: № 11 (спортивный зал), № 28, № 27, № 16, № 31, № 14, актовый зал (верхнее освещение) в исправном состоянии.
7. Обеспечить в кабинете № 19 на окнах регулируемые солнцезащитные устройства.
8. Обеспечить в кабинете № 11 (спортивный зал) вытяжные вентиляционные решетки без следов загрязнений.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

Сопроводительное письмо, фотоматериалы устраненных нарушений. Провести мероприятия по устранению дефектов отделки помещений и предоставить в Управление документы, подтверждающие проведения мероприятий по предотвращению причинения вреда.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

МОУ «Оршинская СОШ»

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) орган на основании ч. 2 ст. 95 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Тверской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт ОСН

С.В. Алмакаева

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 21 » 04 2025 г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.